

**ИНФОРМАЦИЯ**  
**О требованиях к микроклимату помещений**  
**в дошкольных организациях**

Требования к микроклимату помещений в общеобразовательных и дошкольных организациях регулируются санитарными правилами СанПин 2.4.2.282-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации режима работы дошкольных образовательных организациях»

В основных помещениях детского сада гигиенические нормативы температуры воздуха составляют:

22-24 С- приёмные, игровые ясельных групповых ячеек;

21-23 С- приёмные, игровые младшей, средней, старшей групповых ячеек;

19-20 С- спальни всех групповых ячеек;

22-24 С- помещения медицинского назначения.

Все помещения дошкольной организации должны ежедневно проветриваться. Проветривание проводится не менее 10 минут через каждые 1,5 часа. Сквозное проветривание в присутствии детей не проводится. Проветривание через туалетные комнаты не допускается. Длительность проветривания зависит от температуры наружного воздуха, направления ветра, эффективности отопительной системы. Проветривание проводится в отсутствие детей и заканчивается за 30 минут до их прихода с прогулки или занятий.